



FMPA BW · Pfaffenwaldring 4 · 70569 Stuttgart

Durchwahl (07 11) 6 85- **3379**

Telefax (07 11) 6 85- **2765**

USt-IdNr.: DE 153532725

Bearbeiterin / Bearbeiter: **Knauf**

**Dreiturm GmbH**  
**Postfach 1140**  
**36396 Steinau**

Bitte senden Sie Ihre Zuschriften unter Angabe unseres Aktenzeichens an die FMPA BW und nicht an einzelne Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter.

Ihre Zeichen

Ihre Nachricht vom

Unsere Zeichen  
**46/20339/Kn/C**

Stuttgart (Vaihingen)  
**19.06.1995**

Betrifft **Prüfung Gleitverhalten**

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie beauftragten uns mit der Prüfung des Gleitverhaltens nach DIN 18 032 Teil 2.

Dafür erhielten wir von Ihnen am 08.06.1995 ca. 2 l Ihrer "**RS-Mehrzweckemulsion**".

Für die Prüfungen wurde ein Probestück eines Sporthallenoberbelages, dessen Kennwerte bekannt sind, in der Anwendungskonzentration eingepflegt.

Die Untersuchungen erbrachten folgende Ergebnisse:

ohne Reinigungs- und Pflegemittel


mit RS-Mehrzweckemulsion

Meßpunkt	Gleitreibungsbeiwert $\mu$
1	0,55
2	0,53
3	0,56
Mittelwert	0,55

Meßpunkt	Gleitreibungsbeiwert $\mu$
1	0,52
2	0,52
3	0,54
Mittelwert	0,53

Die Ergebnisse zeigen, daß durch die Anwendung der **"RS-Mehr-zweckemulsion"** das Gleitverhalten kaum verändert wurde und den Anforderungen der DIN 18 032 Teil 2 entsprach.

Mit freundlichem Gruß



Dipl.-Ing. Knauf  
Referatsleiter