

# PRÜFZEUGNIS

## zu Untersuchungen zum Einfluss von Reinigungsmitteln für Beckenkörper und Bauteile aus Edelstahl in Schwimmbädern

Prüfobjekt: **Reinigungsmittel**  
Artikelbezeichnung: **Push Ami**  
Artikel-Nummer: 600.662  
Chargen-Nr.: 025.6B21F  
Farbe: rot  
Anlieferungsform: flüssig  
Hersteller/Lieferer: KLEEN PURGATIS GmbH  
Dieselstr. 10  
32120 Hiddenhausen

Auftraggeber: KLEEN PURGATIS GmbH  
Dieselstr. 10  
32120 Hiddenhausen

Zeugnisnummer: 73611605.001

Prüfdatum: 14.07.2016

Probenahme: Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut

Prüfgrundlage: **Verfahren zur Prüfung von Reinigungsmitteln für Beckenauskleidungen  
und Einbauteile aus Edelstahl in Schwimmbädern, Stand 11/2009**

Prüfergebnis: **Kennzahl: 0  
Edelstahloberflächen und Kanten nicht verändert**

Bewertung: Der Einsatz des Reinigungsmittels auf Edelstahloberflächen und -einbauteilen  
ist ohne Zusatzmaßnahmen möglich (entspricht Spalte 8.1 der Liste RE).  
Plastikschrauben pink verfärbt

Bemerkung Eine detaillierte Zusammenstellung der Herstellerangaben und der  
Untersuchungsergebnisse erfolgt in Anlage 1 und 2 dieses Prüfzeugnisses.

**SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.**  
Institut für Wand- und Bodenbeläge  
Der Geschäftsführer



Dr.-Ing. Erich H. Nolting

Großburgwedel, 05.08.2016  
Dr. No/Schu/an



Das Untersuchungsergebnis bezieht sich auf das geprüfte Material.  
Das Prüfzeugnis hat eine Geltungsdauer von 10 Jahren (ab Prüfdatum).  
Veröffentlichungen und Vervielfältigungen des Prüfzeugnisses sind nur in ungekürzter Form gestattet.



– Institut für Wand- und Bodenbeläge –  
**SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.**

